

Paramètres pour installation avec plancher chauffant sans ballon tampon

<http://granuleconso.free.fr>

Paramètres automate chaudière	Paramètres régulation en mode chauffage	Paramètres régulation en mode ECS
	T° maxi chaud	
	90°	90°
	89°	89°
	88°	88°
	87°	87°
	86°	86°
	85°	85°
	84°	84°
	83°	83°
	82°	82°
	81°	81°
T° arrêt bruleur p202	80°	80°
	79°	79°
	78°	78°
	77°	77°
	T° consigne haute chaudière calculée	
	76°	76°
	75°	75°
	74°	74°
	73°	73°
	72°	72°
	71°	71°
T° nom. Chaud référence modulation p263	70°	70°
	69°	69°
	68°	68°
	67°	67°
	66°	66°
	65°	65°
	64°	64°
	63°	63°
	T° mini chaudière	
	62°	62°
T° mini activation pompe p281	61°	61°
	60°	60°
	T° limite pompe	
	59°	59°
	58°	58°
	57°	57°
	56°	56°
	55°	55°
	T° consigne basse chaudière calculée	
	54°	54°
	53°	53°
	52°	52°
	51°	51°
	50°	50°
	T° départ ch. Max	

La T° nominale chaudière (p263) est positionnée entre T° mini activation pompe (p281) et T° consigne haute chaudière calculée.

Ce réglage permet d'avoir une modulation du bruleur variant du maxi (allumage) au mini (extinction).

Démarrage bruleur à T° mini chaudière : 63° – Arrêt bruleur à T° consigne haute calculée : 77°

En mode chauffage la T° consigne haute calculée = 63°+14°=77°

En mode ECS anti légionelose la T° consigne haute calculée = 65°+5°+14°=84°

L'arrêt bruleur se produit à la température la plus basse p202 OU T°Cons haute calculée